CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la sécurité, des institutions et du sport
Service de la sécurité civile et militaire
Office cantonal du feu

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär
Kantonales Amt für Feuerwesen

PHASE 1

Bewertung der Brandgefahr historischer Specksteinöfen

Visuelle Beurteilung der Anlage, ohne Temperaturmessung

Eigentümer :

Adresse :

Standort der Anlage : EGID-Nr :

Tab. 1 – Konstruktion des Ofens und allgemeiner Zustand			Aufwärmspuren		Allgemeinzustand in Ordnung	
Herd	☐ aus Schamott ☐ aus Stein				☐ ja	☐ nein
Herd Tür	☐ aus Blech ☐ verglast				☐ ja	☐ nein
Grundplatte	☐ RF1-dwb ☐ Aus Holz	☐ geschlossen ☐ belüftet	☐ nein	☐ ja	☐ ja	☐ nein
Füsse	☐ RF1-dwb ☐ Aus Holz		☐ nein	☐ ja	☐ ja	☐ nein

Tab. 2 – Umgebung des Ofens	Umliegende Materialien	Erforderlicher Abstand	Gemessener Abstand	Allgemeinzustand in Ordnung	
Boden	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein
Bodenschutz	☐ unter dem Ofen ☐ vor dem Ofen	RF1-dwb 40 cm		☐ ja ☐ ja	☐ nein ☐ nein
Wände parallel zur Oberfläche des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar	10 cm		☐ ja	☐ nein
Wände senkrecht zur Oberfläche des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar	10 cm		☐ ja	☐ nein

Wände auf der Rückseite des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar	10 cm		☐ ja	☐ nein
Decke über dem Ofen	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar	20 cm		☐ ja	☐ nein

RF1-dwb : Materialien, die dauerhaft hitzebeständig sind (Lehmziegel, Zement, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Stein). Gipshaltige Materialien (Alba, Fermacell, Gipskartonplatten usw.) werden mit brennbaren Materialien gleichgesetzt und müssen entsprechend behandelt werden.

Bemerkungen / Beobachtungen
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Fazit	Ofen Nutzbar	
Der Specksteinofen hat keine sichtbaren Mängel und kann benutzt werden	☐ ja	
Der Specksteinofen weist einen oder mehrere Mängel auf, die einen Brand verursachen können. Eine zusätzliche Bewertung mit Temperaturmessungen muss durchgeführt werden (Phase 2).		☐ nein

Name des Kontrolleurs : Unterschrift :

Kenntnisnahme durch den Eigentümer Unterschrift :

Tab. 3 – Rauch- und Verbindungsrohr - Luftzufuhr		Allgemeinzustand in Ordnung	
Rauchabzug		☐ ja	☐ nein
Verbindungsrohr		☐ ja	☐ nein
Luftzufuhr		☐ ja	☐ nein
Weitere Bemerkung		☐ ja	☐ nein